



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Омской области
41, ул. Интернациональная, г. Омск, 644043
Тел: 25-65-16, факс: 25-65-16
E-mail: kia@ugps.omsk.su

ТОНД и ПР (Знаменского, Колосовского и Тарского районов)
УНД ГУ МЧС России по Омской области
г.Тара, ул.Ленина, 63 646530
Тел: 2-24-36, факс: 2-24-36
E-mail: 58ogpn@ogps.omsk.su

Предписание №156 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Бюджетному общеобразовательному учреждению " Заливинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.И. Васильева" Тарского муниципального района Омской области

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Тарского района по пожарному надзору Плюснина Александра Владимировича от 03 декабря 2018 года №156, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 05 декабря 2018г. с 10 час.00 мин. до 11 час. 00 мин., с 19 декабря 2018г. с 11 час. 45 мин. до 12 час. 45 мин., проведена внеплановая проверка объекта недвижимости, территории, документов бюджетного общеобразовательного учреждения "Заливинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.И. Васильева" Тарского муниципального района Омской области, расположенного по адресу: 646519, Омская обл., Тарский район, с.Заливино, ул. Школьная, д. 1а,

государственным инспектором Знаменского, Колосовского и Тарского районов по пожарному надзору Абрамовым Денисом Анатольевичем совместно с директором бюджетного общеобразовательного учреждения "Заливинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.И. Васильева" Тарского муниципального района Омской области Лосев Александр Петрович.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В здании школы не осуществляется обслуживание автоматической	п.63 Правил противопожарного режима в Российской	01.09.2019г.	

